

Пищевой кодекс информационный бюллетень № 33

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

Что нужно знать о Кодексе

Очистка бака передвижного пункта общественного питания

OAR 333-150-0000, ГЛАВА 5-304.15

5-304.15 Очистка бака для воды.

(А) Баки для питьевой воды передвижного пункта общественного питания должны быть спроектированы так, чтобы они были доступными и прозрачными, чтобы их чистоту можно было определить посредством визуального осмотра. Передвижные пункты общественного питания, лицензированные до 1 февраля 2020 года, не обязаны соответствовать этому требованию.
(В) Баки для питьевой и сточной воды необходимо очищать не реже одного раза в шесть месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя.

ОБОСНОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ОХРАНОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ОЗДОРОВЬЯ:

Баки для питьевой и сточной воды передвижного пункта общественного питания необходимо регулярно очищать, чтобы избежать скопления микроорганизмов или возможности загрязнения.

Важно часто очищать баки для питьевой воды передвижного пункта общественного питания, чтобы вы знали, что используемая вода безопасна. В баках для воды со временем могут размножаться бактерии, от которых клиенты могут заболеть.

Баки для питьевой и сточной воды необходимо очищать не реже одного раза в шесть (6) месяцев или чаще, если это рекомендуется в инструкциях производителя резервуаров.

Перед тем, как начать процесс очистки, следует подумать о некоторых вещах:

- Вы должны заполнять весь бак для питьевой воды и опорожнять его дважды (один раз хлорированной водой и один раз чистой водой для промывки).
- Вы должны находиться рядом с одобренным местом для удаления сточных вод или иметь лицензированный насос для опорожнения баков для сточных вод во время очистки.
- Для хлорированной воды вы должны использовать раствор под названием гипохлорит натрия, который содержит 5-8% хлора (или дезинфицирующего раствора). Вы должны использовать дезинфицирующий раствор без запаха, без добавок. Хлорированная вода должна будет стоять в ваших баках в течение нескольких часов, поэтому вам нужно будет сделать это, когда вы закрыты для работы.

- Припаркуйте свой пункт на ровной поверхности, чтобы все части ваших баков очищались равномерно.

Чтобы очистить баки, вам необходимо полностью заполнить бак для пресной водой и опорожнить его дважды: один раз хлорированной водой и один раз чистой водой для промывки. См. стр. 2 для точных инструкций.



Баки для пресной воды должны быть прозрачными и легко доступными. Баки нельзя удалять из пункта.

Следуйте инструкциям производителя и местным правилам при очистке баков вашего передвижного пункта. По всем вопросам звоните инспектору. Регулярное техническое обслуживание и надлежащая очистка гарантируют, что вы всегда будете обеспечивать своих клиентов безопасной водой.

American Water Works Association рекомендует выполнять следующие действия для очистки баков для питьевой воды:

1. Рассчитайте емкость вашего бака для воды и сколько дезинфицирующего раствора вам понадобится для раствора хлора с концентрацией 50 ppm. Калькулятор концентрации хлора можно найти по адресу: www.omnicalculator.com/chemistry/bleach-dilution
2. Аккуратно залейте нужное количество дезинфицирующего раствора во впускное отверстие бака для питьевой воды. Затем добавьте воды, чтобы заполнить бак, и используйте тест-полоску, чтобы убедиться, что у вас получился раствор хлора (дезинфицирующий раствор) с концентрацией 50 ppm.
3. Включайте все краны (горячие и холодные) до тех пор, пока не почувствуете запах отбеливателя и не увидите, что из крана вытекает хлорированная вода с концентрацией 50 ppm при использовании тест-полосок. 50 ppm — светло-голубой/фиолетовый цвет на белой полосе.
4. Закройте краны и дайте воде отстояться в резервуаре в течение шести (6) часов.
5. Не пейте эту воду и не используйте ее ни для чего в своем передвижном пункте общественного питания!
6. Через шесть (6) часов слейте бак для питьевой воды в бак для сточных вод и подождите 30 минут.
7. Пока вы ждете, наполните резервуар для питьевой воды с помощью пищевого шланга. Затем пропустите воду в бак для сточных вод еще раз или до тех пор, пока запах дезинфицирующего раствора не уменьшится и вы больше не увидите синий цвет на тест-полоске.
8. Это не вредно, если у вас все еще есть легкий запах и вкус дезинфицирующего раствора, если вы использовали правильное количество раствора хлора.

Пример журнала для очистки:

Employee Name:	Freshwater Tank Size (gal):
Date:	Amount of chlorine bleach to use:

Date	Chlorine Concentration (ppm)	Start Time	End Time	Clean water rinse? (Y/N)	No smell from faucet when turned on? (Y/N)